



**"Reportar Accidentes"
Prevenir Accidentes**

* NENHUM TRABALHO PODE SER EXECUTADO SEM SEGURANÇA. NEM URGÊNCIA, NEM IMPORTÂNCIA, NEM QUALQUER OUTRA RAZÃO PODERÁ SER INVOCADA PARA JUSTIFICAR A FALTA DE SEGURANÇA NO TRABALHO.*

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
CNPJ: 18.602.029/0001-09
ENDEREÇO: PRAÇA MISAEI, LUIZ DE CARVALHO Nº94 - BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: CARMO DO PARANAIBA - MG CEP: 38.840-000
CONTATO: (34) - 3851-23.00
RESPONSÁVEL: PREFEITO MARCOS AURÉLIO COSTA LAGARES
CPF: 903.165.766-20
RG: M-5.893.449

CLASSIFICATION		DISTR.			
		OTDE/PRO			
		ORGAO			

A1	ALTERACOES				NOTAS:
C					1- PADRONIZAR E ALINHAR OS POSTES TRABALHADOS; 2- LIGAR P E RAMAIS NAS FASES INDICADAS; 3- PROJETO SEM IMPACTO AMBIENTAL. 4- COMUNICAR A EMPRESA RESPONSÁVEL DE USO MÚLTIPLO PARA AS DEVIDAS ADEQUAÇÕES. 5- OS POSTES DE CONCRETO NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 11m e 300den PROJETADOS.
	DATA	FEITO	VALIDO	APROV	

AS:

- 1- PADRONIZAR E ALINHAR OS POSTES TRABALHADOS;
- 2- LIGAR PE RAMAIS NAS FASES INDICADAS;
- 3- PROJEITO SEM IMPACTO AMBIENTAL.
- 4- COMUNICAR A EMPRESA RESPONSÁVEL DE USO MÚTUO PARA AS DEVIDAS ADEQUAÇÕES.
- 5- OS POSTES DE CONCRETO NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 11m e 300daN PROJETADOS.

6- DIÂMETRO DE CONCRETAGEM DE BASE : POSTE 300daN=0,60m : POSTE 600daN=0,90m.
7- O ENGASTAMENTO DOS POSTES 300daN DEVE SER DO TIPO PROFUNDIDADE AUMENTADA DE PA =1,80m.

R.T. _____

CARMO PARANAÍBA - MG		
PROJ.	VISTO	VISTO
CREA.	APROV.	APROV.
CONF.	DATA	DATA
	14/04/2019	14/04/2019

*"O seu dia termina bem quando a SEGURANÇA
esta inserida no seu PROJETO."*

MODIFICAÇÃO E EXTENSÕES DE REDES PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOLICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA	<p>ESCALA:</p> <p>1:1000</p>
<p>Nº NS:</p> <p>_____</p>	
NO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA - MG	<p>FOLHA: 02 / 02</p> <p>ARQ.</p>

[illegible]