

Anexo: PREGĂO 66/2.015

Número do Processo de Licitação: 110 / 2.015 Relação de Itens

N° LOTE.: 1									
Sequ.	Un	Quantida	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total			
1	UN	1,000	BATERIA SELADA 12V, 7A - MÍNIMO DE 24 HORAS DE FUNCIONAMENTO SEM ATIVAÇÃO / MÍNIMO DE 6 HORAS COM SIRENES ATIVADAS.						
2	UN	1,000	CAIXA METÁLICA DE PROTEÇÃO P/ CENTRAL DE ALARME.						
3	UN	1,000	CENTRAL DE ALARME - MICROPROCESSADA, 16 ZONAS PROGRAMÁVEIS EXPANSÍVEL ATÉ 32 ZONAS (MÓDULO EXPANSOR); DUAS PARTIÇÕES; COMUNICADOR PRÓPRIO; CAPACIDADE DE MEMÓRIA(BUFFER) PARA OS ÚLTIMOS 256 EVENTOS; POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO DE ZONAS COM; FUNÇÃO DE AUTO TESTE; AUTO ALARME POR FALTA DE MOVIMENTAÇÃO; FUNÇÃO PARA PROGRAMAÇÃO VIA MODEM; ENTRADA/SAÍDA DE LINHA TELEFÔNICA; DUAS SAÍDAS PROGRAMÁVEIS; 32 CÓDIGOS DE ACESSO PARA USUÁRIOS; DETECÇÃO DE FALHA NA LINHA TELEFÔNICA; MONITORAMENTO DE BATERIA BAIXA, SIRENE, LINHA TELEFÔNICA, SAÍDA AUXILIAR E FIAÇÃO DOS SENSORES E SIRENES; CÓDIGO DE COAÇÃO; TEMPOS DE ENTRADA/SAÍDA E SIRENE PROGRAMÁVEIS.						
4	UN	1,000	MATERIAL DE INSTALAÇÃO - MATERIAL DE INSTALAÇÃO INCLUINDO CABOS, ACABAMENTOS, PARAFUSOS ETC.						
5	UN	4,000	MONITORAMENTO ELETRÔNICO - MONITORAMENTO COMPUTADORIZADO 24 HORAS INCLUINDO MANUTENÇÕES CORRETIVAS.						
6	UN	6,000	SENSORES - INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO; ÂNGULO DE DETECÇÃO DE 90 ALCANCE MÍNIMO DE 12m; CONTADOR DE PULSO; FUNÇÃO PET - IMUNE A PEQUENOS ANIMAIS ATÉ 15kg; TAMPA DIANTEIRA PROTEGIDA POR DISPOSITIVO DE TAMPER; COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA; SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL; POSSUIR LED DE DETECÇÃO DE MOVIMENTO, SENSOR PIROELÉTRICO DE DUPLO ELEMENTO.						
7	UN	2,000	SIRENE - PIESOELÉCTRICA, TIPO MINI CORNETA; ESPECIAL PARA SISTEMA DE SEGURANÇA;AMPLITUDE DE SOM DE 115DB A 1 METRO DE DISTÂNCIA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 10V A 16V; CONSUMO MÁXIMO DE 350mA.						
8	UN	1,000	TECLADO DE LED - PARA ARME E DESARME E CONFIGURAÇÕES TÉCNICAS COM TECLAS EM PORTUGUÊS, TECLADO COM ACIONAMENTO DE PÂNICO AUXILIAR, INCÊNDIO E SITUAÇÃO IMPREVISTA; TECLADO COM PORTA DE PROTEÇÃO.						
9	UN	1,000	TRANSFORMADOR PARA CENTRAIS DE ALARMES 220/127 V X 16 V 3 AH						

rel_Mapa_cot_Lct_Anexo_Lote Página: 1 / 2



Anexo: PREGĂO 66 / 2.015 Número do Processo de Licitação: 110 / 2.015 Relação de Itens

Carimbo do CNPJ	Validade da Proposta (no mínimo em 60 dias)		Total Geral	R\$(
	Prazo de Entrega	1 1)						
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente. Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.										
Assinatura:			Data:	//						