



NOTAS			6 - AS ROSCAS DOS TUBOS DO EDUTOR DEVEM TER PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA, DA SEGUINTE FORMA: A - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE - LIMPEZA MECÂNICA PADRÃO ST - 3, B - ESPECIFICAÇÃO DA TINTA - UMA DEMÃO DE NUPLATE 1350, ESPESSURA DA PELÍCULA SECA 20 MICRONS POR DEMÃO, UMA DEMÃO DE INTERTAR P PRETO, ESPESSURA DA PELÍCULA SECA 150 MICRONS POR DEMÃO. 7 - DEVE SER PREVISTO ACESSO DE CAMINHÃO ATÉ O POÇO. 8 - EM ÁREAS SUJEITAS A INUNDAÇÕES DEVE SER ESTUDADA PROTEÇÃO AO POÇO. 9 - AS POSIÇÕES 8 E 9 SERÃO UTILIZADAS PARA TUBO CAMISA DN 200 E AS POS 8A E 9A PARA CAMISA DN 150.			RESPONSÁVEL PELO PROJETO: <div>RAFAEL MACHADO DE MAGALHÃES REGISTRO CREA 1413169082</div>			IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: INSTALAÇÃO DE POÇO PROFUNDO ø50mm PLANTA, CORTES E DETALHES PLANTA, CORTE E RELAÇÃO DE MATERIAL			PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
1 - DIMENSÕES EM mm EXCETO ONDE INDICADO. 2 - O FURO PARA PASSAGEM DOS CABOS ELÉTRICOS DEVE SER DEFINIDO DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO CONJ. MOTO-BOMBA. 3 - A BOMBA DEVE SER POSICIONADA A PELO MENOS 10 METROS ABAIXO DO NÍVEL DINÂMICO, SENDO QUE SEU CRIVO NÃO DEVE COINCIDIR COM O FILTRO DO POÇO. 4 - AS ESPECIFICAÇÕES DA LAJE, DA ANCORAGEM, DO PILARETE E DAS FUNDAÇÕES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA. 5 - A EXTREMIDADE INFERIOR DO TUBO POS. 5, DEVE ESTAR POSICIONADA 2 METROS ACIMA DO CORPO DO CONJ. MOTO-BOMBA.						PRÓPRIETÁRIO: <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG CNPJ: 18.602.029/0001-09</div>			ART. Nº			LOCAL: DIVERSOS LOCOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO			
									SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			ESCALA: INDICADA		FOLHA: 01/01	
												REVISÃO:		DATA: 22/07/2022	